GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie

Nagłowice 16-04-2020r.

Znak: ZP.271.4.2020

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- zapytanie ofertowe pod nazwą

"Zakup filtrów na ujęcie wody w miejscowości Trzciniec"

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania następującej treści:

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać by-pass (obejście) wody surowej do zbiornika retencyjnego na czas demontażu i ponownego montażu filtrów.

Odp.1 : **Tak, należy wykonać by-pass.**

Pytanie 2. Prosimy o udostępnienie analizy wody surowej?

Odp.2: **Zamawiający nie posiada aktualnej analizy wody surowej, badania wody zostały zlecone. Po otrzymaniu wyników Zamawiający zamieści je na stronie internetowej www.bip.naglowice.pl**

Pytanie 3. Prosimy o udostępnienie rzutu i schematu istniejącej stacji.

Odp.3: Zamawiający na stronie internetowej www.bip.naglowice.pl udostępnia następujące rysunki:

- schemat technologiczny stacji uzdatniania wody

- rzut i przekrój

W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05-05-2020r. do godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05-05-2020r o godz. 14:00.

Z upoważnienia Wójta Gminy
INSPEKTOR
inż. Anna Klimczak