

Nagłowice, 12-12-2022r.

Numer sprawy: ZP.271.25.2022

dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania cenowego na:
„Obsługę ujęć wody podziemnej, stacji uzdatniania wody oraz hydroforni na terenie gminy
Nagłowice, a także obsługę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej:
grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z usuwaniem
awarii na tych sieciach na terenie Gminy Nagłowice w roku 2023”

W nawiązaniu do udzielonych w dniu 09-12-2022r odpowiedzi na pytania Zamawiający doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej ilości wykonywanych prac naprawczych/zgłoszeń (zgodnie z punktem 2.7 zapytania ofertowego) dla budynków podległych gminie za rok 2021 i za 2022 (11-mcy) i jednocześnie wskazanie udziału procentowego rodzajów tych zgłoszeń np. dla wymiany armatury, naprawy urządzeń.

Odp. nr 1

Zamawiający informuje że zarówno w roku 2021 jak i w 2022 wystąpiło po ok 25 zgłoszeń związanych z naprawą w budynkach podległych Gminie Nagłowice. Ponadto należy uwzględnić, że w ramach bieżącej obsługi sieci wod.-kan. oraz hydroforni i stacji uzdatniania wody w ramach obowiązków Wykonawcy jest usuwanie min. awarii sterowania na ujęciach wody, wymiana pomp głębinowych, wymiana pływaków w studzienkach kanalizacyjnych, zakręcanie zasuw na sieci wodociągowej w przypadku wystąpienia awarii przyłączy.

Awarii tego typu występuje od kilkunastu do kilkudziesięciu w miesiącu i nie należy ich traktować jako awarie dodatkowo płatne, lecz usuwane w ramach bieżącej obsługi.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy budynki podległe gminie mają wykonywane przeglądy okresowe budynków? Czy na późniejszym etapie zostaną one udostępnione do wglądu?

Odp. nr 2

Zamawiający informuje, że budynki podległe Gminie mają wykonywane przeglądy okresowe, Zamawiający udostępni przeglądy Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Wójt Gminy Nagłowice

mgr inż. Jacek Lato