

Nagłowice 04-08-2023r

ZP.271.13.2023

**dot. zapytania ofertowego na "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach
będących w zarządzie gminy etap II"**

Zamawiający informuje, że od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania następującej treści. Zamawiający przekazuje pytania wraz z odpowiedziami

Pytanie 1

Ze względu na trudność w znalezieniu na rynku modułów fotowoltaicznych o wymaganiach przedstawionych w dokumentacji przetargu czy Zamawiający dopuści do postępowania moduły fotowoltaiczne o następujących parametrach:

sprawność modułów: 20,7%

maksymalny rozmiar modułów: 2095x1038

Odp. 1: Zamawiający nie dopuszcza modułów o wyżej wymienionych parametrach

UWAGA!!

Zamawiający informuje, że w celu zwiększenia możliwości wyboru sprzętu dla oferentów dokonuje modyfikacji PFU co do zakresu mocy instalacji:

Przed modyfikacją:

Świetlica Trzciniec: 6,12-6,30kWp

Zespół Opieki Zdrowotnej Nagłowice: 13,26 -13,50kWp

Po modyfikacji:


Świetlica Trzciniec: 6,12 kWp - 6,49 kWp

Zespół Opieki Zdrowotnej Nagłowice: 13,26 kWp - 13,80 kWp

W związku z modyfikacją zakresu mocy instalacji Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowane PFU.

Z upoważnienia Wójta Gminy

INSPEKTOR


inż. Anna Klimczak