

Nagłowice 26-10-2021r

Znak: ZP.271.1.2021

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Modernizację i przebudowę centralnego ogrzewania w Dworcu Mikołaja Reja w Nagłowicach**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 t.j.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem dokumentacji technicznej na wykonanie nowego źródła ciepła dla przedmiotowego obiektu należy instalację grzewczą napełnić czynnikiem zabezpieczającym instalację przed zamarznięciem (czynnik dopuszczony przez producenta kotła) .

Ponieważ dokumentacja nie przewiduje rozdziału instalacji źródła ciepła od instalacji grzewczej wewnętrznej wykonanej w latach 80 XX wieku np. poprzez zamontowanie wymiennika ciepła , czy nie zachodzi obawa , że wtłoczenie czynnika zabezpieczającego instalację przez zamarznięciem również do „starego” układu spowoduje perforację rurociągów (a w konsekwencji niekontrolowane wycieki czynnika grzewczego w kanałach podposadzkowych oraz rurociągach ułożonych w ścianach pod warstwą tynku) . Czy biorąc powyższe pod uwagę zasadnym nie byłoby zastosować układ grzewczy w oparciu o obieg pierwotny i wtórny (zastosowanie wymiennika płytowego oraz dodatkowego czujnika obiegu, pompy obiegowej oraz armatury zaporowo-regulacyjnej)

Odp. nr 1

Ze względu na brak miejsca na montaż układu wymiennikowego oraz układów pompowych w budynku dworku, nie ma możliwości rozdziału układu grzewczego. Dlatego też konieczne jest napełnienie instalacji roztworem glikolu zgodnie z projektem. Zamawiający dopuszcza możliwość aby zamiast sprzęgła hydraulicznego, przy kotle, zastosować wymiennik płytowy, jako zabezpieczenie dodatkowe kotła przed zanieczyszczeniem. Wymiennik powinien być systemowy dobrany przez producenta kotła.

Odnosnie instalacji wewnętrznej należy ją dokładnie wypłukać chemicznie, aby nie doszło do zanieczyszczenia i uszkodzenia kotła i instalacji.

Dyrektor

mgr Lidia Titow