

GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie
ZP.ZO.271.7.2022

Nagłowice 11-10-2022r

dot. zapytania ofertowego na **"Montaż klimatyzacji" w ramach realizacji operacji pn.**
"Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno- wypoczynkowej wraz
z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno- rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku
Kultury w Nagłowicach" Zadanie B. Przystosowaniu pomieszczeń w Gminnym Ośrodku
Kultury do pełnienia funkcji sal rekreacyjno- rekondycyjnych

Zamawiający informuje, że od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania następującej treści. Zamawiający przekazuje pytania wraz z odpowiedziami

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiast klimatyzatora o mocy 2,7kW klimatyzator o mocy 2,6kW?

Odp. 1: Tak Zamawiający dopuszcza zamontowanie klimatyzatora o mocy 2,6 kW

Pytanie 2

Pomieszczenie nr 1 składa się z dwóch części oddzielonych ścianą działową i aby schłodzić te pomieszczenie należy zamontować dwa klimatyzatory po jednym w każdej części. Proszę o informację czy należy zamontować w tym pomieszczeniu jeden czy dwa klimatyzatory. Zgodnie z OPZ należy zamontować jeden klimatyzator o mocy 2,7kW, który nie schłodzi części o powierzchni 7,53m². Proszę o wyjaśnienie.

Odp. 2: W pomieszczeniu nr 1 należy zamontować jeden klimatyzator. Głównym zamierzeniem jest schłodzenie pomieszczenia o pow. 10,95 m²

Pytanie 3

Czy dopuszcza się zamontowanie dla pomieszczenia 1 i 2 jednostki zewnętrznej na elewacji?

Odp. 3 Zamawiający nie dopuszcza zamontowania dla pomieszczeń nr 1 i 2 jednostki zewnętrznej na elewacji

Pytanie 4

Należy zamontować jednostki wewnętrzne ściennie, podsufitowe czy kasetonowe?

Odp. 4

Należy zamontować jednostki ściennie

Z poważaniem Wójta Gminy
INSPEKTOR

inż. Anna Klimczak